

Dizelski-elektro agregat PRAMAC P 18000 TYA 230/400 V AVR



Oprema: Termo-magnetno zaščitno stikalo, nadzor olja, nadzor izolacije (zato ni potreben trn), regulacija AVR, zvočno izoliran, voltmeter, žerjavna obesa. Tehnični podatki: - napetost: 230 V in 400 V, - stalna moč / COP 400 V: 13,14 kW / 16,42 kVA, - največja moč / LTP 400 V: 13,63 kW / 17,04 kVA, - motor: YANMAR 3TNV76 - električni zagon, - prostornina rezervoarja / poraba: 51 l / 4,79 l / h pri 75% obremenitvi = čas delovanja približno 10,65 h, - vtičnice: 2 x šuko 230 V in 1 x 400 V 32 A in 1 x 400 V 16 A, - mere: 1500x754x1032 mm, - teža: 455 kg.

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
ZP18000	Dizelski-elektro agregat PRAMAC P 18000 TYA, 17,04kVA/400-230V	ST

Standorte / Kontakt

GRAZ

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Puchstraße 208
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0
Fax: +43 316 47 25 64-77
graz@lorencic.at

WIEN - BRUNN / GEBIRGE

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0
Fax: +43 2236 37 97 00-75
wien@lorencic.at

SALZBURG - WALS

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Hölzlstraße 2
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0
Fax: +43 662 88 28 26-20
salzburg@lorencic.at

KLAGENFURT - EBENTHAL

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Keplerstraße 2
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0
Fax: +43 463 36 123-17
klagenfurt@lorencic.at

WELS

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Paracelsusstraße 22
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0
Fax: +43 7242 44 07 6-3
wels@lorencic.at

INNSBRUCK - HALL

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Schlögglstraße 81
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0
Fax: +43 5223 43926 6210
innsbruck@lorencic.at